

Uponor Vario PLUS umetak povratnog ventila

1005250

- Za regulaciju protoka u povratnom toku, funkcija isključivanja



Generalne informacije Uponor Vario PLUS umetak povratnog ventila

Specification

- Modularni poliamidni razdelnik ojačan staklenim vlaknima sa 1,3,4,6 petlji za povezivanje sa osnovnim kompletom
- priključak desno ili levo sa ravnim zaptivačem ili priključak odozdo sa opcionim setom kolena
- napajanje sa zaštitnim (LS) ventilom za balansiranje sa prstenom za podešavanje ili napajanje sa meračem protoka (FM) za balansiranje
- prikaz zatvaranja i protoka
- prsten za podešavanje za balansiranje bez alata
- pripremljena mesta za etikete sa imenima prostorija
- povrat sa ventilima i kapama, pripremljen za aktuatore
- petlja priključak G3/4" eurokonus
- korak petlje 50 mm
- Međusobni ramak sabirnika i razdelnika 225 mm

Aktuator:

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se bez napajanja

Application

- za podno grejanje i hlađenje
- mogućnost kombinovanja sa aktuatorima MT 30x1,5

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS umetak povratnog ventila

1005250



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	45
Тежина јединице	0,014
Ширина јединице ставке	20
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905251865
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905251872
Висина паковања ПЛ1	40
Висина паковања ПЛ3	70
Дужина паковања ПЛ1	80
Дужина паковања ПЛ3	390
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	10
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,000384
Запремина паковања ПЛ3	0,0036855

Тежина паковања ПЛ1	0,034
Тежина паковања ПЛ3	0,39
Ширина паковања ПЛ1	120
Ширина паковања ПЛ3	135

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs